



PRINCIP FOR ELSTIKLEDNING I TERRÆN, 1:20

VED SPRÆNGNING ØGES HÆLDNING PÅ LEDNINGSGRAVENS SKRÅNINGSANLÆG TIL 5:1




PRINCIP FOR FÆLLESLEDNINGSGRAV EL OG TELE I TERRÆN, 1:20

KOBBERKABLER FØRES UDEN BESKYTTELSERØR  
BREDDE AF LEDNINGSGRAV TILPASSES AKTUELLE ANTAL RØR OG KABLER  
VED SPRÆNGNING ØGES HÆLDNING PÅ LEDNINGSGRAVENS SKRÅNINGSANLÆG TIL 5:1




PRINCIP FOR TELEKABLER UNDER GANGBRO, 1:20

ALLE KABLER FØRES I KABELSTÅL UNDER GANGBRO. KABLER LÆGGES PÅ EKSISTERENDE TØMMER SAMMEN MED EKSISTERENDE KABLER. GÆLDER FOR LYNGBY-TÅRBÆKSVEJ. BESKADIGET TØMMER UDKIFTES AF ENTREPRENØR.



PRINCIP FOR TELEKABLER I TERRÆN, 1:20

KOBBERKABLER FØRES UDEN BESKYTTELSERØR  
BREDDE AF LEDNINGSGRAV TILPASSES AKTUELLE ANTAL RØR OG KABLER  
VED SPRÆNGNING ØGES HÆLDNING PÅ LEDNINGSGRAVENS SKRÅNINGSANLÆG TIL 5:1



PRINCIP FOR TELEKABLER PÅ FJELD 1:20

ALLE KABLER FØRES I KABELSTÅL PÅ FJELD, FÆSTNES MED 25MM FLADSTÅL, MINIMUM 2 STEDER PER STRÆKNING KABELSTÅL. GÆLDER FOR LYNGBY-TÅRBÆKSVEJ.

NOTE:

UBENÆVNTE MÅL ER I MILLIMETER.

0	30.06.2023	JOA	URP	URP
Rev.	Betegnelse/revision	Dato	Udført/Tegn	Kontrol
Sag	TUSASS A/S NUUK, 2 STK. TEKNIKHUSE	Sagsnr.	223.014.00	Godkendt
Emne	FÆLLES FOR INDUSTRIVEJ OG LYNGBY-TÅRBÆKSVEJ PRINCIPSNIT, LEDNINGSGRAV	Tegn. nr.		
Mål	1:20			

inuplan

Postbox 1024  
DK-3900 Nuuk  
Grønland  
(+299) 34 37 00  
www.inuplan.gl  
inuplan@inuplan.gl  
F.R.I. & TSP