

Løbenr.	Hvad skal kontrolleres Hvor skal kontrolleres	Hvordan kontrolleres	Hvornår kontrolleres og omfang	Kriterier for godkendelse	Dokumentationskrav	Henvisning / bemærkning
03.1	Eksisterende flade	Visuelt, foto- dokumentation	Før arbejder påbegyndes, 100%	KA	Fotodokumentation	Dokumentation ligger til grund for hvilken stand området skal afleveres i
03.2	Afsætning	Måling, Visuelt	Efter afrømning, før udgravning	KA, tegninger	Kontrolskema, fotodokumentation	
03.3	Udgravning	Måling, fotodokumentation	Efter udgravning, 100%	KA, tegninger	Kontrolskema, fotodokumentation	
03.4	Kompaktering af understøttelseslag for ledninger	Visuelt, fotodokumentation	Under arbejdets udførelse, og efter endt kompaktering	KA	Kontrolskema, fotodokumentation	
03.5	Beskyttelseslag omkring ledninger	Visuelt, fotodokumentation	Under arbejdets udførelse	KA, tegninger	Kontrolskema, fotodokumentation	Lagtykkelser for hver håndstampning dokumenteres og endelig overflade fotodokumenteres
03.6	Tilfyldning omkring fundamenter	Visuelt, fotodokumentation	Under arbejdets udførelse og efter endt kompaktering	KA, tegninger	Kontrolskema, fotodokumentation	
03.7	Tilfyldning i fundamenter	Visuelt, fotodokumentation	Efter endt tilfyldning af drænhuller og efter end tilfyldning af fundament	KA, tegninger	Kontrolskema, fotodokumentation	
03.8	Tilfyldning af ledningsgrave	Visuelt, fotodokumentation	Før reetablering af terræn	KA, tegninger	Kontrolskema, fotodokumentation	
03.9	Reetablering af befæstelser	Visuelt, fotodokumentation	Ved afslutning af hvert lag i befæstelsens opbygning	KA, tegninger	Kontrolskema, fotodokumentation	
03.10	Reetablering af terræn	Visuelt, fotodokumentation	Færdigmelding, 100%	KA	Fotodokumentation	Det dokumenteres at terræn er bragt i samme stand som før arbejders opstart.