


FUNDAMENTSPLAN, 1:50

GENEREL ARMERING IKKE VIST
DER INDSTØBES FUNDAMENTSELEKTRODE 1x50MM2 CU TIL JORDLEDER
NB: ENDELIGE MÅL AFKLARES VED KONTROLMÅLING AF TELESTATION



NOTE:

UBENÆVNTE MÅL ER I MM.
ARMERINGSKVALITET: Y INDIKERER KAMSTÅL/NY TENTORSTÅL, K550TS.

Rev.	Betegnelse/revision	30.06.2023	JOA	URP	URP
Sag		Dato	Udført/Tegn	Kontrol	Godkendt
	TUSASS NUUK, 2 STK. TEKNIKHUSE	Sagsnr.	223.014.00		

Emne
INDUSTRIVEJ
FUNDAMENTSPLAN OG OPSTALT, VED LØSJORD

Tegn. nr.

I 210-0

Mål
1 : 50

inuplan

Postbox 1024
DK-3900 Nuuk
Grønland

(+299) 34 37 00
www.inuplan.gl
inuplan@inuplan.gl
F.R.I. & TSP