

US TILLÆG 1

Til tilbudsgivere

d. 28.07.2023

TILLÆG NR 1 TIL UDBUDSSKRIVELSE (US) d. 30.06.2023

Vedr.: Nuuk, 2 stk. teknikhuse

Ad eventuelle spørgsmål:

Svar på tvivlsspørgsmål er vedlagt som bilag, og gøres gældende for nærværende projekt.

Ad tilbudsliste

Tilbudslisten udgår, erstattes med Tilbudsliste version 2 (bilag 2 til dette dokument).

Der forekommer følgende ændringer:

Ad Fordelingsliste 1 pkt. 104.4 samt Fordelingsliste 2 pkt. 204.5

Følgende tekst udgår:

'Øvrige el-installationer iht. SA afsnit 26'.

Erstattes med

'Øvrige el-installationer iht. KA afsnit 7'.

Ad fordelingslister 1 pkt. 104.X samt Fordelingsliste 2 pkt. 204.X

Der tilføjes et punkt 104.5 samt 204.6 – Varmepumpe og el radiator.

Ad Kortfatte Arbejdsbeskrivelse (KA)

KA udgår, erstattes med KA version 2 (bilag 3 til dette dokument).

Der forekommer følgende ændringer:

Ad KA afsnit 7 pkt. 1.1.01

Der tilføjes til arbejdet i hovedtræk:

- Levering og installation af varmpumpe inkl. reparationsadskiller og elradiator inkl. styring.

Ad KA afsnit 7 pkt. 7.2.XX

Der tilføjes 3 underpunkter til emnet:

7.2.04 Varmepumpe

Varmepumpe skal være som type Toshiba Polar 25, komponentnumre RAS-25G3KVSG-ND og RAS-25J2AVSG-ND.

7.2.05 reparationsadskiller

Reparationsadskiller skal være 16A/20M 3P+N+J

7.2.06 elradiator

Elradiator skal være min. 800W og inkludere styring som beskrevet i KA afsnit 7.3.12

Ad KA afsnit 7 pkt 7.3.XX

Der tilføjes 3 underpunkter til emnet:

7.3.11 Varmepumpe og reparationsadskiller

Varmepumpe og reparationsadskiller til varmpumpe installeres efter producents anvisninger således at de er fuldstændigt klar til ibrugtagning. Præcis placering i teknikhusmoduler aftales med byggeledelsen.'

7.3.12 El radiator

Elradiator installeres efter producents anvisning således at den er fuldstændigt klar til ibrugtagning. Styring for elradiator indrettes således at el radiator kun er i drift når varmpumpe er ude af drift. Termostatregulering indstilles til +5C.

Ad Tilbuds- og afregningsgrundlaget (TAG)

TAG udgår, erstattes med TAG version 2 (bilag 4 til dette dokument).

Der forekommer følgende ændringer:

Ad TAG pkt. 104.X og 204.X

Der tilføjes et punkt til emnet:

Pkt. 104.5 samt 204.6 – varmpumpe og el radiator

Punktet dækker samtlige udgifter til levering og fuldstændig installation af varmpumpe som Toshiba Polar 25, samt reparationsadskiller 16A/20M 3P+N+J for varmpumpe, hertil samtlige udgifter til levering og fuldstændig installation af el radiator, min 800W inkl. styring, som backup for varmpumpe.

Med venlig hilsen,
INUPLAN A/S

Jonathan Aspegren

Kopi: Tusass, Postboks 1002, 3900 Nuuk.

Bilag til Tillæg nr. 1 til US:

Bilag 1: Svar på tvivlsspørgsmål d. 28.07.2023

Bilag 2: Tilbudsliste version 2 d. 28.07.2023

Bilag 3: KA version 2 d. 28.07.2023

Bilag 4: Tilbuds- og afregningsgrundlag version 2 d. 28.08.2023